

Affaire suivie par :

Xavier Bracq  
02 38 77 33 15  
Dominique Lopez  
02 38 77 33 19

**Destinataires**

MONSIEUR - VEOLIA SECTEUR SOLOGNE  
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MEHUN SUR YEVRE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES**

<b>Prélèvement</b>	<b>00090573</b>	<b>Commune</b>	<b>MEHUN-SUR-YEVRE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0126 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES	<b>Prélevé le :</b>	<b>vendredi 05 août 2022 à 13h45</b>
<b>Installation</b>	UDI 000559 MEHUN/YEVRE	<b>par :</b>	CMS
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000716 LE BOURG	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	Mairie - Robinet Sanitaire		

**Mesures de terrain**

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
Température de l'eau	<b>26,3</b> °C		25,00
Chlore libre	0,26 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type del'analyse : D1NO3 Code SISE de l'analyse : 00093163 Référence laboratoire : LSE2208-40350

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	1	SANS OBJET			
Coloration	<5	mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Turbidité néphélobimétrique NFU	<b>2,6</b>	<b>NFU</b>			2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)			0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0	

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,53	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	632	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	35	mg/L		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00090573)**

Eau conforme aux limites de qualité mais dépassant la référence de qualité pour la turbidité de 2 NFU. Un recontrôle est prévu prochainement.

Signé à BOURGES le 11 août  
2022

P/ le Préfet,  
L'Adjointe au Directeur  
Départemental

Adèle BERRUBE