

Affaire suivie par :

Xavier Bracq  
02 38 77 33 15  
Laurence Fourrichon  
02 38 77 33 19

**Destinataires**

MONSIEUR - VEOLIA SECTEUR SOLOGNE  
MONSIEUR LE PRESIDENT - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES  
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MEHUN SUR YEVRE  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU CHER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES**

<b>Prélèvement</b>	<b>00094051</b>	<b>Commune</b>	<b>MEHUN-SUR-YEVRE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0126 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BOURGES	<b>Prélevé le :</b>	<b>vendredi 03 mai 2024 à 14h06</b>
<b>Installation</b>	TTP 000188 PONT DE LA PLANTE	<b>par :</b>	CARSO-JC
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000193 RES DU PONT DE LA PLANTE	<b>Type visite :</b>	AU
<b>Localisation exacte</b>	ROBINET AVAL DU RESERVOIR		

**Mesures de terrain**

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : AU Code SISE de l'analyse : 00096859 Référence laboratoire : LSE2405-29813

**MÉTABOLITES NON PERTINENTS**

Chlorothalonil R471811	0,363	µg/L				
------------------------	-------	------	--	--	--	--

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00094051)**

Eau répondant aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés.

Signé à BOURGES le 13 juin 2024

P/ le Préfet,  
La référente eaux potable et de  
loisirs

Christelle RAILLARD